



## CONDADO DE ALAMANCE

### Departamento de Salud

319 North Graham-Hopedale Road Suite B  
Burlington, NC 27217-2995  
www.alamance-nc.com/d/health

#### Tony Lo Giudice

Director de Salud

(336) 227-0101  
FAX (336) 513-5593

#### Rebecca Rosso, REHS, MS

Directora de Salud Ambiental

Cuando la Notificación de Hervir el agua sea levantada, deben tomarse ciertos pasos antes de re-emitir el permiso. La recomendación para griferías de uso de agua y equipamiento va a variar dependiendo en la contaminación del suministro de agua. Una contaminación amplia del sistema requerirá una descontaminación más agresiva de agua utilizando equipamiento que una contaminación asilada del suministro de agua. Recomendación para limpieza luego del evento, también deberá ser suministrada a los establecimientos licenciados.

Un establecimiento que fue ordenado o de otra manera obligado a cerrar operaciones, no puede reabrir hasta que una autorización haya sido otorgada por la autoridad regulatoria.

Luego que la autoridad municipal o regulatoria haya brindado notificación de que el suministro de agua es seguro para su uso, el operador debe verificar que se ha completado lo siguiente:

- Descargue (drene) tuberías (cañerías)/grifos (llave de agua): siga las directivas de su compañía de agua (en el periódico, radio o televisión); o, como guía general, deje correr los grifos de agua fría por lo menos por 5 minutos.
- Equipos con conexiones de agua corriente por línea, tales como máquinas de bebidas mezcladas, rociadores en spray, jarras de café o té, máquinas de hielo, lavadoras de vasos, lavaplatos, y otros equipos con conexiones de agua deben ser descargados (drenados), limpiados, y desinfectados de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Cualquier bebida o hielo hecho antes del aviso de hervir el agua debe ser desechado y el primer ciclo de hielo o bebida hecho después de la limpieza también debe ser desechado.
- Descargue el calentador de agua caliente según las instrucciones del fabricante.
- Descargue fuentes de beber: que corra continuamente por 5 minutos.
- Reemplace cartuchos de filtros de agua según instrucciones del fabricante.



Committed to Protecting and Improving the  
Public's Health in Alamance County